

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 гг.

г. Нижний Тагил
2023 г.
(место составления акта)
акта)

« 31 » августа
(дата составления

Комиссия, образованная Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 16.06.2023 № 1290-ПА, в составе:

Председатель комиссии - Суров Валерий Георгиевич, заместитель главы Администрации города по социальной политике,
Заместитель председателя комиссии – Юрчишина Светлана Валерьевна, начальник управления культуры;

члены комиссии:

- Фадькина Наталия Борисовна – главный специалист управления культуры;
- представитель Нижнетагильского муниципального унитарного предприятия «Горэнерго-НТ» (по согласованию)

в соответствии с Программой проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2023-2024 годов, утвержденной постановлением Администрации города Нижний Тагил «О проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования город Нижний Тагил к отопительному периоду 2023-2024 годов» от 16.06.2023 № 1290–ПА в период с 11.07.2023 г. по 02.09.2023 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Ленинградский пр., 35
ИНН 6667008528; КПП 662301001; ОГРН 1026601382741

(полное наименование учреждения)

С проведением проверки ознакомлен:

Е.В. Любимова, директор МБУ ДО «ДХШ № 2»

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующего (щих) объекта (ов):

1. **МБУ ДО «ДХШ № 2», г. Нижний Тагил, Ленинградский пр., 35**

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Выполнено	Акт б/н от 26.06.2023 г. проведения промывки системы теплоснабжения, утвержден директором учреждения, подписан представителем МУП «Горэнерго-НТ».
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт б/н от 26.06.2023 г. гидростатического или манометрического испытания на

			герметичность систем теплотребления в присутствии представителя НТ МУП «Горэнерг-НТ», утвержден директором учреждения.
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Система вентиляции теплообменного оборудования проектной документацией не предусмотрена.
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Дренаж тепловых сетей не предусмотрен проектной документацией.
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплотребляющих установок	Выполнено	Режимная карта теплового пункта, расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, Ленинградский пр., 35 согласована с ответственным за теплотребление зам. директора по АХЧ, утверждена директором учреждения.
6.	Годовой план-график ремонта систем теплотребления	Не требуется	Ремонт систем теплотребления в текущем году не запланирован. Перечень мероприятий по внедрению эксплуатационных режимов утвержден директором учреждения.
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонты оборудования не проводились.
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт б/н от 26.06.2023 г. о проведении ревизии теплоузлов ХВС и ГВС утвержден директором учреждения, подписан представителем НТ МУП «Горэнерг-НТ».
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено	Акт б/н от 22.05.2023 г. осмотра состояния внутренних тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден директором учреждения.
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт б/н от 22.05.2023 г. об утеплении здания, по адресу: г. Нижний Тагил, Ленинградский пр., 35, утвержден директором учреждения.
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Выполнено	Акт б/н от 26.06.2023 г. готовности предприятия потребителя тепловой энергии к работе в отопительный зимний период 2023-2024 гг., утвержден главным инженером НТ МУП «Горэнерг-НТ».
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт проверки б/н от 26.04.2023 г. коммерческого узла учета тепловой энергии и ГВС после поверки ПУ; 2. Акт № 103/23 от 26.04.2023 г. допуска в эксплуатацию узла

			учета тепловой энергии, теплоносителя у потребителя, утвержден и.о. начальника инспекторской группы НТ МУП «Горэнерго-НТ».
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Защита системы теплоснабжения не предусмотрена.
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акт б/н от 22.05.2023 г. проверки теплового пункта на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией, утвержден директором учреждения.
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	В учреждении отсутствуют тепловые энергоустановки.
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт б/н от 21.01.2020 г. разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей, согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден главным инженером НТ МУП «Горэнерго-НТ».
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Проектной документацией не предусмотрена установка дополнительного оборудования.
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Договор на поставку тепловой энергии № 201 от 10.01.2023 г. заключен с НТ МУП «Горэнерго-НТ».
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено	Акт б/н от 22.05.2023 г. осмотра наличия пломб на приборах учета энергоресурсов, утвержден директором учреждения.
20.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Справка б/н об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, выдана МКУ «ЕУЦ» по состоянию на 10.08.2023 г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Выполнено	Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала выдана по состоянию на 01.08.2023 г.
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Выполнено	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту по состоянию на 01.08.2023 г., утвержден директором МБУ ДО «ДХШ № 2».
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных	Выполнено	Перечень аварийного запаса расходных материалов и

	частей.		запасных частей, утвержден директором МБУ ДО «ДХШ № 2» по состоянию на 01.08.2023 г.
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии, выдана по состоянию на 01.08.2023 г.

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2023-2024 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт б/н от 26.06.2023 г. проведения промывки системы теплопотребления,
2. Акт б/н от 26.06.2023 г. гидростатического или манометрического испытания на герметичность систем теплопотребления,
3. Режимная карта теплового пункта.,
4. Перечень мероприятий по внедрению эксплуатационных режимов утвержден директором учреждения,
5. Акт б/н от 26.06.2023 г. о проведении ревизии теплоузлов ХВС и ГВС,
6. Акт б/н от 22.05.2023 г. осмотра состояния внутренних тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии,
7. Акт б/н от 22.05.2023 г. об утеплении здания,
8. Акт б/н от 26.06.2023 г. готовности предприятия потребителя тепловой энергии к работе в отопительный зимний период 2023-2024 гг.,
9. Акт проверки б/н от 26.04.2023 г. коммерческого узла учета тепловой энергии и ГВС после поверки ПУ,
10. Акт № 103/23 от 26.04.2023 г. допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя у потребителя,
11. Акт б/н от 22.05.2023 г. проверки теплового пункта на наличие прямых соединений с водопроводом и канализацией,
12. Акт б/н от 21.01.2020 г. разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей, согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения,
13. Договор на поставку тепловой энергии № 201 от 10.01.2023 г. заключен с НТ МУП «Горэнерго-НТ»,
14. Акт б/н от 22.05.2023 г. осмотра наличия пломб на приборах учета энергоресурсов,
15. Справка б/н об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, выдана МКУ «ЕУЦ» по состоянию на 10.08.2023 г.,
16. Справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала выдана 01.08.2023 г.,
17. Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту по состоянию на 01.08.2023 г.,
18. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержден директором МБУ ДО «ДХШ № 2» по состоянию на 01.08.2023 г.,
19. Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии по состоянию на 01.08.2023 г.

Председатель комиссии: _____

В.Г. Суров

Заместитель председателя комиссии: _____

С.В. Юрчишина


Члены комиссии: _____

Н. Б. Фадькина

И.А. Анфилатов

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

«31» 08 2023 г.



/ Любимова Е.В./

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

Выдан Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская художественная школа № 2»,
(полное наименование муниципального учреждения)

В отношении объекта, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

Внутренняя система теплоснабжения здания, расположенного по адресу:
г. Нижний Тагил, Ленинградский пр., 35

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду б/н от 31.08.2023 г.

Заместитель Главы Администрации города
по социальной политике



В.Г. Суров