

Управление культуры  
Администрации города Нижний Тагил  
Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 2»  
622018, Свердловская область  
г. Нижний Тагил, Ленинградский пр., 35  
Тел: (3435) 33-34-25. Факс (3435) 33-71-28  
ИНН/КПП 6667008528 / 662301001  
ОКПО 46647190, ОГРН 1026601382741  
e-mail: art-school2nt@yandex.ru

Прокуратура  
Дзержинского района  
Города Нижнего Тагила

№ 51 от 06.03.2024 г.

Ответ на Представление  
об устранении нарушений закона прокуратуры Дзержинского района  
Нижнего Тагила от 12.02.2024 № 02-39-2024

В ответ на Ваше Представление об устранении нарушений закона прокуратуры Дзержинского района Нижнего Тагила от 12.02.2024 № 02-39-2024, администрация МБУ ДО «Детская художественная школа № 2» сообщает Вам о принятых мерах к устранению выявленных нарушений:

1. По несоответствию даты принятия на работу и даты справки об отсутствии судимости поясняем, что информация об отсутствии судимости работников трудоустроенных до вступления ФЗ-387 от 23.12.2010 была запрошена 09.10.2013 году, ответ на запрос получен 28.01.2014 исходящий № 9/17-1891. В соответствии с требованиями того времени сведения запрашивались коллективно в форме письменного запроса в ММУ УВД РФ Нижнетагильское ОП № 17. В виду внесенных изменений в Административный регламент МВД РФ в 2013 году и после выявления администрацией школы отсутствия сведений о судимости работников сведения были получены, в том числе на

В 2018 году, при появления сервиса «Госуслуги» справки были получены лично работниками через кабинет Госуслуг в ОП № 17 ММУ МВД России «Нижнетагильское».

2. Приемом на работу сотрудника \_\_\_\_\_ в 2013 году занимался специалист по кадрам \_\_\_\_\_, уволенный в 2018 г. \_\_\_\_\_, получил справку ранее, поэтому справка была обновлена, раннюю справку предоставляем. Приемом работников \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_ занимался специалист по ДОРсП \_\_\_\_\_ находящаяся в данный момент в отпуске по уходу за ребенком, наказать не представляется возможным. В виду длительности срока изготовления справки специалист по ДОРсП \_\_\_\_\_ приняла скриншот заявки справки, считая это правильным. Таким образом, в отношении ее по справке \_\_\_\_\_ и ненадлежащему исполнению обязанностей вынесено дисциплинарное взыскание в виде замечания Приказ № 19-к от 01.03.2024 г.

Все работники МБУ ДО «ДХШ № 2» имеют справки об отсутствии судимости.

По выявленным в ходе проверки 06.02.2024 совместно с начальником отделения комплексной защиты охраны объектов Нижнетагильского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области проверки в деятельности МБУ ДО «ДХШ № 2» нарушениям, поясняю:

1) по пункту 1: «в нарушение п. 43 Требований, паспорт безопасности объекта утвержден Директором МБУ ДО «ДХШ № 2» 20.05.2021, при этом согласован с УФСБ России только 17.06.2021, с Нижнетагильским ОВО – 25.05.2021, то есть раньше срока согласования» поясняю:

Пункт 43 Требований изложен следующим образом: «Паспорт безопасности объекта (территории) составляется комиссией в 2 экземплярах, подписывается членами комиссии, утверждается руководителем организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), и согласовывается (в том числе при его актуализации) с территориальным органом безопасности, территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделением вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по месту нахождения объекта (территории) в 30-дневный срок со дня его составления».

Текст Требований не содержит утверждение о том, что гриф «Утверждаю» ставится директором после согласования Нижнетагильским ОВО и УФСБ России. Кроме того, Паспорт был согласован Нижнетагильским ОВО и УФСБ России и в момент согласования замечаний по дате утверждения не было. Данное Требование Прокуратуры будет учтено при разработке следующего Паспорта безопасности.

2) по пункту 2: «в нарушение пп. «д» п. 45, п. 46 Требований, актуализация паспорта безопасности объекта в течение 5 рабочих дней не произведена, при этом в 2023 году учреждением приняты изменения мер по инженерно-технической защите объекта» поясняю:

Актуализация паспорта безопасности объекта в течение 5 рабочих дней не произведена в связи с очень большим объемом работ по инженерно-технической защите объекта в 2023 году. В школе отсутствует выделенная должность сотрудника, отвечающего за антитеррористическую работу и гражданскую оборону, вся деятельность в этом направлении выполняется одним человеком, ведущим активную работу в направлении антитеррористической безопасности, ГО и пожарной безопасности.

В 2023 году были проведены инженерно-технические изменения учреждения:

1. Март 2023 г - приобретены 28 противогазов;
2. Апрель – сентябрь 2023 г - капитальный ремонт кровли и устройство приточно-вытяжной вентиляции;
3. Июнь 2023 г – установка противопожарной двери на помещение склада;
4. Июль - сентябрь 2023 г – замена пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
5. Август – установка 2-х турникетов-триподов и приобретение ручного металлодетектора;
6. Октябрь 2023 г (начало месяца) – монтаж системы СКУД в учреждении;
7. Октябрь 2023 г (конец месяца) – установка домофонов на двери центрального входа и служебный вход;

8. Ноябрь 2023 г – установка 6 дополнительных камер видеонаблюдения и замена видеорегистратора.

Актуализация Паспорта безопасности начата до проведения проверки 29.01.2024 года. Ответ на исходящий документ МБУ ДО «ДХШ № 2» № 17 от 29.01.2024, входящий – Нижнетагильский ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» № 62927/3-256 от 31.01.2024. Работнику, ответственному за антитеррористическую безопасность учреждения, указано на недопустимость в дальнейшем подобных нарушений. В дальнейшем данное нарушение допущено не будет.

3) по пункту 3: «в нарушение п. 42 Требований, приказ об ответственном лице, имеющим допуск к паспорту безопасности, в МБУ ДО «ДХШ» отсутствует» поясняю:

МБУ ДО «ДХШ № 2» обеспечило хранение Паспорта безопасности в оборудованном сейфом кабинете № 201 учреждения, находящимся под охраной ЧОО ООО «Вымпел». В соответствии с п. 42 Требований: «Паспорт безопасности объекта (территории) является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку "Для служебного пользования", если ему не присваивается гриф секретности. Решение о присвоении паспорту безопасности грифа секретности принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Нарушение устранено, утвержден приказ № 70-од от 06.02.2024 «О мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других документов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения», а также Порядок обращения с паспортами безопасности и иными документами содержащими служебную информацию ограниченного распространения и Журнал движения паспорта безопасности.

По выявленным в ходе проверки 31.01.2024 совместно с инспектором ОНД и ПР ОНД и ПР г. Нижний Тагил и ГГО проверки выявлены нарушениям, поясняю: 1) по пункту 1: «в нарушение п. 14 Правил, обеспечено наличие и исправное состояние на дверях лестничных клеток приспособлений для самозакрывания», нарушение устранено, доводчики в дверях лестничных клеток приведены в рабочее состояние, дверные проемы проклеены дверным уплотнителем (заключен Договор № 15/02 от 15.02.2024 на приобретение новых доводчиков и уплотнителя дверного самоклеящегося);

2) по пункту 2: «в нарушение п. 71...», нарушение находится в процессе устранения, установка ворот и калиток с домофоном и электроприводом с автоматическим открыванием при пожаре на имеющиеся металлическое ограждение школы невозможна, в виду аварийного состояния калиток, ворот и ограждения. МБУ ДО «ДХШ № 2» в 2024 году включено в муниципальную программу «Развитие культуры в городе Нижний Тагил до 2027 года» (Постановление Администрации города Нижний Тагил № 65-ПА от 17.01.2024г), в техническое задание на разработку ПСД (исполнитель МУП «Тагилгражданпроект», плановый срок исполнения ПСД декабрь 2024, МЗ МУП «Тагилгражданпроект») на благоустройство территории МБУ ДО «ДХШ № 2» включены следующие пункты:

- Установка распашных ворот с электроприводом с возможностью дистанционного управления и автоматическим открыванием при пожаре;

- Установка 3-х калиток с домофонами, возможностью дистанционного управления и автоматическим открыванием при пожаре (в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности и пожарной безопасности).

Таким образом, по мере финансирования благоустройства территории МБУ ДО «ДХШ № 2», в соответствии с ПСД, нарушения будут устранены;

3) по пункту 3 «в нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании...», нарушение устранено, на лестничных пролетах, ведущих к эвакуационным выходам установлены ограждения с поручнями;

4) по пункту 4 «в нарушение пп. «в» п. 35...»: нарушение устранено, в помещении мастерской (помещение № 14 по паспорту БТИ от 27.11.2007 года), светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), заменены на новые светодиодные светильники;

5) по пункту 5 «в нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании...»: нарушение находится в процессе устранения: составлена сметная документация, заключен договор № 29/02/2024 от 29.02.2024 г на установку ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарные двери и гипсокартон) в мастерских (помещения № 14 и 18 на 1 этаже по паспорту БТИ от 27.11.2007 года), договор в процессе исполнения (прилагаем договор и ЛСР на установку противопожарных дверей);

6) по пункту 6 «в нарушение п. 12...»: нарушение находится в процессе устранения, заключен договор № 26 от 06.03.2024 г. на проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности данных помещений с обозначением категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и класса зоны на входных дверях помещений с наружной стороны;

7) по пункту 7 «в нарушение п. 26...» нарушение устранено, установлен засов на двери эвакуационного выхода № 5 на 1 этаже, обеспечивающий возможность её свободного открывания изнутри без ключа;

8) по пункту 8 «в нарушение ч. 1 ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» нарушение устранено: заключен договор № 18 от 14.02.2024 г., проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности здания склада, получено заключение о присвоении зданию склада категории В4.

Также поясняем, что работнику МБУ ДО «ДХШ № 2», ответственному за пожарную безопасность, объявлено дисциплинарное взыскание в виде замечания (Приказ № 20-к от 01.03.2024г.).

По нарушению п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 поясняю, что в 2023 году в школе выполнен капитальный ремонт кровли и вентиляции. С 2018 года администрация школы добивалась выделения средств на данный ремонт. В ходе ремонта в 2023 году было проведено перфорирование всех внутренних помещений здания школы с целью монтажа вентиляционной системы. В результате ремонта кровли в школе произошло обсыпание швов плит перекрытий. Ремонт крыши и вентиляции закончился 30.08.2023 года, а проведение косметического ремонта во время ведения образовательного процесса невозможно. На данный момент администрация школы ведет активную работу по изготовлению и проверке проектно-сметной документации на косметический ремонт учебных и вспомогательных помещений школы (прилагаем письмо № 27 от 08.02.2024 «Согласование проектно-сметной документации» с УМЗ Администрации города),

средства на проведение ремонта запрошены у депутатов Нижнетагильской городской Думы (исх. письмо № 42 от 20.02.2024, № 50 от 04.03.2024 г.) после проверки ЛРС в УМЗ.

По нарушению п. 7.2.2.5 ГОСТ Р 51671-2020 поясняю, что указанное в пункте устройство вызова помощи запланировано Техническим заданием на проектирование капитального ремонта фасада, проектно-сметная документация изготавливается ООО АПМ «Урал» в соответствии с договором № 2П24 от 01.02.2024 г.

Приложение:

1. Справки об отсутствии судимости сотрудников на 8 листах;
2. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания № 19-к от 01.03.2024 г.;
3. Приказ о создании комиссии по обследованию и категорированию объекта № 26-од от 24.01.2024 г.;
4. Входящее и исходящее письмо об актуализации Паспорта безопасности на 2 листах;
5. Приказ № 70-од от 06.02.2024 «О мерах по защите информации при разработке и хранении паспорта безопасности и других документов, содержащих служебную информацию ограниченного распространения», Порядок обращения с паспортами безопасности и иными документами содержащими служебную информацию ограниченного распространения и Журнал движения паспорта безопасности на 3 листах;
6. Договор № 15/02 от 15.02.2024 на приобретение новых доводчиков и уплотнителя дверного самоклеящегося на 2 листах;
7. Фото дверных проемов приклеенных дверным уплотнителем и установленных доводчиков на 2 листах;
8. Техническое задание на благоустройство территории на разработку ПСД МУП «Тагилгражданпроект»;
9. Фото установленных поручней на лестничных пролетах;
10. Фото светильников, замененных на диодные;
11. Договор № 29/02/2024 от 29.02.2024 г на установку ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарные двери и гипсокартон) в мастерских кабинетов №№ 105 и 106. Сметная документация на установку ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (противопожарные двери и гипсокартон) в мастерских кабинетов №№ 105 и 106 на 7 листах;
12. Договор № 26 от 06.03.2024 г. на проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, определения класса зон мастерских кабинетов №№ 105 и 106 на 2 листах;
13. Фото засова на двери эвакуационного выхода № 5 на 1 этаже;
14. Договор № 18 от 14.02.2024 г. на проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности здания склада. Техническое заключение № 023-РКП/24 по расчету категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и определения класса зон ПУЭ на 12 листах ;
15. Приказ № 20-к от 01.03.2024 г. о наложении дисциплинарного взыскания;

16. Письмо № 27 от 08.02.2024 «Согласование проектно-сметной документации» с УМЗ Администрации города. Письма депутатам Нижнетагильской городской Думы на выделение средств на 3 листах;
17. Договор № 2П24 от 01.02.2024 г с Техническим заданием на проектирование капитального ремонта фасада на 3 листах.

Директор МБУ ДО «ДХШ № 2»



Е.В. Любимова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 337396642673316130395918289135989875618693781205

Владелец Любимова Елена Венедиктовна

Действителен с 25.01.2024 по 24.01.2025